

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107402125

发证日期: 2023 年 08 月 29 日
有效期至: 2023 年 08 月 28 日

委托人名称 及注册地址	上海海雄电气成套设备有限公司 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
制造商名称 及注册地址	上海海雄电气成套设备有限公司 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
生产企业名称 及生产地址	上海海雄电气成套设备有限公司 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
产品名称和系列、 规格、型号	单相多表位金属低压计量箱(配电板) DX-J 主母线 InA=240A~60A; 单回路 InA=80A~20A; Ue:400V、 380V;Ui=440V;Icw=6kA;IP44、IP43、IP34D、IP34、IP33; 户外型;本产品仅适用于污染 等级 2 的环境中使用
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇熙

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0250443

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107401800

发证日期: 2023 年 08 月 29 日

有效期至: 2033 年 08 月 28 日

委托人名称	上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址	上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
制造商名称	上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址	上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
生产企业名称	上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址	上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
产品名称和系列、 规格、型号	三相金属低压计量箱(低压成套开关设备) PJF-HB 主母线:InA=400A~20A,Icw=10kA; Ue=400V、380V,Ui=690V;50Hz;IP44、IP43、 IP34D、IP34、IP33;户外型;最大输出回路数:1路
产品标准和技术要求	GB/T 7251.12-2013
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

郑士泉

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0250442

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107401799

发证日期: 2023 年 08 月 29 日

有效期至: 2033 年 08 月 28 日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 三相金属低压计量箱(低压成套开关设备)
PJF-HBL 主母线:InA=400A~20A,Icw=10kA; Ue=400V、380V,Ui=690V;50Hz;IP44、IP43、IP34D、IP34、IP33;户外型;最大输出回路:1路

产品标准和技术要求 GB/T 7251.12-2013

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0250441



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015010206789066

发证日期: 2023 年 05 月 24 日
有效期至: 2028 年 05 月 23 日

认证委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品生产者名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 明装式不锈钢电表箱(箱体)
HXBXD1、HXBXD2、HXBXD4、HXBXD6、HXBXD9、HXBXD12、HXBXD15、HXBXD16、HXBXD18、
HXBXS1、HXBXS2、HXBXS3、HXBFX IP34D

产品标准和 GB/T 17466.1-2008;GB/T 17466.24-2017
技术要求

上述产品符合 CNCA-C02-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015 年 07 月 27 日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015010206777635

发证日期: 2023 年 05 月 24 日
有效期至: 2028 年 05 月 23 日

认证委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品生产者名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 明装式电表箱(非金属计量箱箱体)
HXPXD18、HXPXD1、HXPXD2、HXPXD4、HXPXD6、HXPXD9、HXPXD12、HXPXD15、HXPXS1
IP34D

产品标准和 GB/T 17466.1-2008;GB/T 17466.24-2017
技术要求

上述产品符合 CNCA-C02-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015 年 06 月 17 日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015010206782101

发证日期: 2023 年 05 月 24 日
有效期至: 2028 年 05 月 23 日

认证委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品生产者名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 明装式电表箱(玻璃钢计量箱箱体)
HXSXD18、HXSXD1、HXSXD2、HXSXD4、HXSXD6、HXSXD9、HXSXD12、HXSXD16、HXSXS1、HXSXS3 IP34D

产品标准和 GB/T 17466.1-2008;GB/T 17466.24-2017
技术要求

上述产品符合 CNCA-C02-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015 年 06 月 17 日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015010206789068

发证日期: 2023 年 05 月 24 日
有效期至: 2028 年 05 月 23 日

认证委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品生产者名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 明装式金属电表箱(箱体)
HXRXD1、HXRXD2、HXRXD4、HXRXD6、HXRXD9、HXRXD12、HXRXD15、HXRXD16、HXRXD18、
HXRXS1、HXRXS2、HXRXS3、HXRFX IP34D

产品标准和技术要求 GB/T 17466.1-2008;GB/T 17466.24-2017

上述产品符合 CNCA-C02-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015 年 07 月 27 日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010301149736

发证日期: 2021年11月03日

有效期至: 2031年11月03日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 智能综合配电箱(低压成套开关设备)
JP 主母线:InA=800A~40A,Icw=25kA;Ue=400V,Ui=690V;150kvar~5kvar;混合补偿装置
(单相补偿、三相补偿);50Hz;IP45、IP44;户外型;控制投切电容器的元件类型:复合开关;具有抑制谐波功能

产品标准和技术要求 GB/T 15576-2020;GB/T 7251.12-2013;GB/T 7251.8-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年05月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

朱啸东

签发

谢肇熙

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0097823

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010301149735

发证日期: 2021年11月03日

有效期至: 2031年11月03日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 智能单相变低压开关箱(低压成套开关设备)
JP 主母线:InA=630A~40A,Icw=20kA;Ue=230V,Ui=690V;60kvar~5kvar;单相补偿;50Hz;IP45、IP44;户外型;控制投切电容器的元件类型:复合开关

产品标准和技术要求 GB/T 15576-2020;GB/T 7251.12-2013;GB/T 7251.8-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年05月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

朱楠

谢肇熙

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0097822

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010301716418

发证日期: 2022年08月04日

有效期至: 2032年08月03日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 综合配电柜(低压成套开关设备)
JP 主母线:InA=630A~100A,Icw=15kA;Ue=380V,Ui=690V;140kvar~10kvar;混合补偿装置(单相补偿、三相补偿);50Hz;IP44,户外型;控制投切电容器的元件类型:复合开关

产品标准和技术要求 GB/T 15576-2020;GB/T 7251.12-2013

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年05月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

朱楠

签发

谢肇熙

中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

202008-1

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010301792443

发证日期: 2022年08月04日

有效期至: 2032年08月03日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 低压综合配电箱(低压成套开关设备)
HXFJP 主母线:InA=630A~100A,Icw=15kA;Ue=380V,Ui=690V;122kvar~10kvar,混合补偿装置(单相补偿、三相补偿);50Hz;IP44,户外型;控制投切电容器的元件类型:复合开关

产品标准和技术要求 GB/T 15576-2020;GB/T 7251.12-2013

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年05月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

吴荷

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0190966

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010301627277

发证日期: 2022年08月04日

有效期至: 2032年08月03日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 低压无功功率补偿柜(低压成套无功功率补偿装置)
HXJ InA=481A~65A, Icw=15kA; Ue=400V, Ui=690V; 420kvar~60kvar, 混合补偿装置(单相补偿、三相补偿); 50Hz; IP30, 户内型; 控制投切电容器的元件类型: 机电开关

产品标准和技术要求 GB/T 15576-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

朱峰连

签发

谢肇熙

中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107345894

发证日期: 2022年07月04日

有效期至: 2032年06月15日

委托人名称 及注册地址	上海海雄电气成套设备有限公司 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
制造商名称 及注册地址	上海海雄电气成套设备有限公司 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
生产企业名称 及生产地址	上海海雄电气成套设备有限公司 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
产品名称和系列、 规格、型号	三相多表位落地式计量箱(配电板) BXS2 主母线:InA=250A~10A,Icw=6kA;Ue=400V、380V,Ui=500V;50Hz;IP45、IP34D-操作面 IP20C;户外型;最大输出回路数:6 路
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2022年06月16日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0162897

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20020240712

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 配变低压保护开关箱(低压成套开关设备)
PXW 主母线:InA=800A~400A,Icw=25kA;Ue=400V,Ui=660V;50Hz;IP44;最大输出回路数:1路

产品标准和技术要求 GB/T 7251.12-2013

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年03月26日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0176089

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20020251150

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 经互感器接入式计量箱(配电板)
PXS3 InA=250A~16A, 3kA < I_{cw} ≤ 10kA; U_e=400V、380V, U_i=500V; 50Hz; IP44、IP40、IP34D、IP30-操作面 IP20C, 户内型; 最大输出回路数: 1 路

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 11 月 13 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

吴荷

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0176090

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20020251337

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 经互感器接入式计量箱 (配电板)
SXS3 InA=250A~16A, 3kA < I_{cw} ≤ 10kA; U_e=400V、380V, U_i=500V; 50Hz; IP44、IP40、IP34D、IP30-操作面 IP20C, 户内型; 最大输出回路数: 1 路

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 11 月 13 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0176091

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20020251338

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 经互感器接入式计量箱(配电板)
RXS3 InA=250A~16A, 3kA < I_{cw} ≤ 10kA; U_e=400V、380V, U_i=500V; 50Hz; IP44、IP40、IP34D、IP30-操作面 IP20C, 户内型; 最大输出回路数: 1 路

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 11 月 13 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0176092

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20020251837

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 三相多表位金属低压计量箱(配电板)
RXS2 InA=250A~16A,3kA<Icw≤6kA;Ue=400V、380V、230V、
220V,Ui=500V;50Hz;IP44、IP40、IP34D、IP30-操作面 IP20C,户内型;最大输出回路数:6路

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年11月13日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

吴荷

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0176093

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20020254066

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 单相单表位金属低压计量箱(配电板)
RXD1 InA=80A~16A, 3kA < I_{cw} ≤ 6kA; U_e=230V、220V, U_i=500V; 50Hz; 外壳(IP44、IP40、IP34D、IP30)-操作面 IP20C, 户内型; 最大输出回路数: 1 路

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 11 月 13 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0176094

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20020255796

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称	上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址	上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
制造商名称	上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址	上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
生产企业名称	上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址	上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
产品名称和系列、 规格、型号	单相多表位金属低压计量箱 (配电板) RXD2 InA=250A~16A,3kA<Icw≤6kA;Ue=400V、380V、230V、220V,Ui=500V;50Hz; 外壳 (IP44、IP40、IP34D、IP30) -操作面 IP20C; 户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 11 月 13 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0176095

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20020255801

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 三相单表位金属低压计量箱(配电板)
RXS1 InA=100A~16A, 3kA < I_{cw} ≤ 6kA; U_e=400V, 380V, U_i=500V; 50Hz; 外壳 IP44、IP40、IP34D、IP30) -操作面 IP20C, 户内型; 最大输出回路数: 1 路

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 11 月 13 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0176096

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20020255806

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 单相单表位金属低压计量箱(配电板)
BXD1 InA=80A~16A, 3kA < Icw ≤ 6kA; Ue=230V、220V, Ui=500V; 50Hz; 外壳(IP44、IP40、IP34D、IP30) -操作面 IP20C, 户内型; 最大输出回路数: 1 路

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 11 月 13 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0176097

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20020255808

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 三相单表位金属低压计量箱(配电板)
BXS1 InA=100A~16A, 3kA < I_{cw} ≤ 6kA; U_e=400V, 380V, U_i=500V; 50Hz; 外壳 IP44、IP40、IP34D、IP30) -操作面 IP20C, 户内型; 最大输出回路数: 1 路

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 11 月 13 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

吴荷

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0176098

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2010010301411178

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 动力配电柜(低压成套开关设备)
XL 主母线:InA=630A、400A~10A,Icw=10kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP30

产品标准和技术要求 GB/T 7251.12-2013

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年05月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0176099

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2010010301411182

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 住户配电箱(配电板)
PZ30 InA=100A~10A,Icw=4.5kA;Ue=380V、220V,Ui=400V;50Hz;IP30-操作面 IP20C;户内型

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0176100

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2010010301411183

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 低压成套开关设备
GGD 主母线:InA=2500A~1000A,Icw=50kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP30

产品标准和技术要求 GB/T 7251.12-2013

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0166301

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2010010301413410

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 低压成套开关设备
GCK 主母线:InA=2500A~1000A,Icw=50kA;馈电柜配电母线:Inc=1500A~600A,Icw=50kA;控制柜配电母线:Inc=1000A~100A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP30

产品标准和技术要求 GB/T 7251.12-2013

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

吴荷

签发

谢肇熙

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0166302

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2010010301413411

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、 电能计量柜(低压成套开关设备)
规格、型号 PML 主母线:InA=630A~100A,Icw=15kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP30

产品标准和技术要求 GB/T 7251.12-2013

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0166303

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2010010301413412

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、 电能计量柜(低压成套开关设备)
规格、型号 PJ 主母线:InA=630A~100A,Icw=15kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP30;最大回路数:1

产品标准和技术要求 GB/T 7251.12-2013

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年05月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0166304

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2010010301413414

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 三相电能计量箱(低压成套开关设备)
PJF 主母线:InA=200A~10A,Icw=10kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP54;最大回路数:1

产品标准和技术要求 GB/T 7251.12-2013

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年05月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0166305

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2010010301413545

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称	上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址	上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
制造商名称	上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址	上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
生产企业名称	上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址	上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
产品名称和系列、 规格、型号	单相电能计量箱(配电板) DX InA=200A~10A,Icw=4.5kA;Ue=380V、220V,Ui=500V;50Hz;IP34-操作面 IP20C;户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年05月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

吴荷

签发

谢肇熙

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0166306

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010301617096

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称 及注册地址	上海海雄电气成套设备有限公司 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
制造商名称 及注册地址	上海海雄电气成套设备有限公司 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
生产企业名称 及生产地址	上海海雄电气成套设备有限公司 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
产品名称和系列、 规格、型号	非金属单相电能计量箱(配电板) DX-J-1H InA=100A~20A,Icw=6kA;Ue=220V,Ui=400V;50Hz;IP34、IP30-操作面 IP20C;最大输出回路数:1 路;户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0166307

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010301617099

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称	上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址	上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
制造商名称	上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址	上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
生产企业名称	上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址	上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
产品名称和系列、 规格、型号	计量箱 (低压成套开关设备) JLXD 主母线:InA=400A~10A,Icw=10kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP34、IP30;最大回路 数:1
产品标准和技术要求	GB/T 7251.12-2013
认证模式	型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0166308

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010301741582

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 三相单表位非金属低压计量箱(配电板)
SXS1 InA=100A~6A,Icw=6kA;Ue=380V,Ui=400V;50Hz;IP34D-操作面 IP20C;最大输出回路数:1 路;户内型

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年05月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0166309

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010301741583

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称	上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址	上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
制造商名称	上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址	上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
生产企业名称	上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址	上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
产品名称和系列、 规格、型号	三相单表位非金属低压计量箱 (配电板) PXS1 InA=100A~6A,Icw=6kA;Ue=380V,Ui=400V;50Hz;IP34D—操作面 IP20C;最大回路 数:1;户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0166310

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010301742294

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称	上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址	上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
制造商名称	上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址	上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
生产企业名称	上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址	上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
产品名称和系列、规格、型号	单相单表位非金属低压计量箱(配电板) PXD1 InA=80A~20A,Icw=6kA;Ue=220V,Ui=400V;50Hz;IP34D-操作面 IP20C;最大输出回路数:1;户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0166311

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010301743221

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称	上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址	上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
制造商名称	上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址	上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
生产企业名称	上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址	上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
产品名称和系列、 规格、型号	单相单表位非金属低压计量箱 (配电板) SXD1 InA=80A~20A,Icw=6kA;Ue=220V,Ui=400V;50Hz;IP34D-操作面 IP20C;最大输出回路数:1 路;户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0166312

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010301748030

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 单相多表位非金属低压计量箱(配电板)
SXD2 InA=250A~20A, Icw=6kA; Ue=380V、220V, Ui=440V; 50Hz; IP34D-操作面 IP20C; 户内型

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0166313

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010301748167

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称	上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址	上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
制造商名称	上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址	上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
生产企业名称	上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址	上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号
产品名称和系列、 规格、型号	单相多表位非金属低压计量箱(配电板) PXD2 InA=250A~20A, Icw=6kA; Ue=380V、220V, Ui=440V; 50Hz; IP34D-操作面 IP20C; 户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0166314

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010301796957

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 集中器箱(配电板)
PJF-JH InA=40A~1A,Icw=4kA;Ue=380V、220V,Ui=440V;50Hz;IP34、IP30;最大输出回路数:3路;户内型

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年05月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0166315

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010301847125

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 金属三相电能计量箱(配电板)
PJF-Z InA=80A~20A,Icw=6kA;Ue=400V,Ui=500V;50Hz;IP34D-操作面 IP20C;最大回路数:1 路;户外型

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年05月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0166316

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010301149737

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 三相多表位非金属低压计量箱(配电板)
PXS2 InA=250A~16A,Icw=6kA;Ue=400V、380V,Ui=500V;50Hz;IP44、IP34D、IP33-操作面 IP20C,户内型;最大回路数:4

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0166317

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010301149738

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 单相多表位金属低压计量箱(配电板)
BXD2 InA=250A~16A,Icw=6kA;Ue=400V、380V、230V、220V,Ui=500V;50Hz;IP44、IP34D、IP33-操作面 IP20C,户内型

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年05月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0166318

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010301149739

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 三相多表位金属低压计量箱(配电板)
BXS2 InA=250A~16A, Icw=6kA; Ue=400V、380V, Ui=500V; 50Hz; IP44、IP34D、IP33-操作面 IP20C, 户内型; 最大回路数: 4

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

吴荷

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0166319

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010301149740

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 三相多表位非金属低压计量箱(配电板)
SXS2 InA=250A~16A,Icw=6kA;Ue=400V、380V,Ui=500V;50Hz;IP44、IP34D、IP33-操作面 IP20C,户内型;最大回路数:4

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年05月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦



中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0166320

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010301213887

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 低压费控计量表箱(配电板)
FPFD1X InA=80A~10A,Icw=6kA;Ue=220V,Ui=400V;50Hz; IP44、IP34D、IP33-操作面
IP20C;最大输出回路数:1 路;户内型

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0166321

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010301213888

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 低压费控计量表箱(配电板)
FPFD12X In=250A~10A,Icw=6kA;Ue=380V、220V;Ui=400V;50Hz; IP44、IP34D、IP33-
操作面 IP20C;户内型

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0166322

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010301214415

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 低压费控计量表箱(配电板)
FPFS1X InA=80A~10A,Icw=6kA;Ue=380V,Ui=400V;50Hz; IP44、IP34D、IP33-操作面
IP20C;最大输出回路数:1 路;户内型

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

吴荷

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0166323

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010301219684

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 低压费控计量表箱(配电板)
FPFD4X InA=160A~10A,Icw=6kA;Ue=380V、220V,Ui=400V;50Hz; IP44-操作面 IP20C、IP34D-操作面 IP20C、IP33-操作面 IP20C;最大输出回路数:6 路;户内型

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0166324

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010301219685

发证日期: 2022年07月27日

有效期至: 2032年07月26日

委托人名称及注册地址 上海海雄电气成套设备有限公司
上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称及注册地址 上海海雄电气成套设备有限公司
上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称及生产地址 上海海雄电气成套设备有限公司
上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 低压费控计量表箱(配电板)
FPFD6X InA=160A~10A, Icw=6kA; Ue=380V、220V, Ui=400V; 50Hz; IP44-操作面 IP20C、IP34D-操作面 IP20C、IP33-操作面 IP20C; 最大输出回路数: 6 路; 户内型

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0166325

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107345893

发证日期: 2022年06月16日

有效期至: 2032年06月15日

委托人名称及注册地址 上海海雄电气成套设备有限公司
上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称及注册地址 上海海雄电气成套设备有限公司
上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称及生产地址 上海海雄电气成套设备有限公司
上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 三相多表位互感器接入落地式计量箱(配电板)
BXS3 主母线:InA=250A~10A,Icw=6kA;Ue=400V、380V,Ui=500V;50Hz;IP45、IP34D-操作面 IP20C;户外型;最大输出回路数:4 路

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

吴荷

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0184647

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107346286

发证日期: 2022年06月16日

有效期至: 2032年06月15日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 三相单表位光伏并网计量箱(配电板)
PXSB1 主母线:InA=100A~6A,Icw=6kA;Ue=400V、380V,Ui=500V;50Hz; IP44、IP40、IP34D、IP30-操作面 IP20C;最大出线回路数:1

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0184649

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107346287

发证日期: 2022年06月16日

有效期至: 2032年06月15日

委托人名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

制造商名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及注册地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

生产企业名称 上海海雄电气成套设备有限公司
及生产地址 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路 898 号

产品名称和系列、规格、型号 单相单表位光伏并网计量箱 (配电板)
PXDB1 主母线:InA=100A~10A,Icw=6kA;Ue=230V、220V,Ui=500V;50Hz;IP44、IP40、IP34D、IP30-操作面 IP20C;最大出线回路数:1

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

吴蔚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0184650